



ARGV – KVBG

The ARGV-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for gas press fittings.
Le laboratoire de l'ARGV certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences belges.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de gas persverbinders conform zijn aan de Belgische eisen.

Certificate number:
N° du certificat : 3142
Certificaat nummer:
Date of issue:
Date d'édition: 29-07-2004
Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant:
Fabrikant:

VSH Flow Control NV

Type:

VSH press gas

Scope:
Domaine d'application:
Toepassingsgebied :

Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003
(pressure ≤ 100 mbar)
Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003
(pression ≤ 100 mbar)
Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003
(druk ≤ 100 mbar)

Allowed combinations / combinaisons admises / toegelaten combinaties

Ø copper tube and press fitting Ø tuyau en cuivre et raccord à sertir Ø koperen buis en persfitting	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Minimum wall thickness copper tube Épaisseur de paroi minimale du tuyau en cuivre Minimum wanddikte van de koperen buis	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Material temper for the copper tube Etat métallurgique du tuyau en cuivre Metallurgische staat van de koperen buis	R220 annealed / recuit /uitgegloeid R250 half hard / demi dur /halfhard R290 hard / dur / hard				

Belgian requirements:
Exigences belges:
Belgische eisen:

Spécification technique ARGV 2001/02 :
"Spécification pour les raccords et accessoires à sertissage"

Technische specificatie KVBG 2001/02 :
"Specificatie voor de persfittings voor gasinstallaties"

Responsible testing gas accessories
Responsable essais accessoires gaz
Verantwoordelijke testen gas hulpstukken

Bart THOMAS.